Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4046	6/0,4	Т-1	ТВМ	630	0,63	0,34	0,31
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4068	6/0,4	Т-2	ТМ	320	0,32	0,15	0,15
					Т-1	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4164	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,19	0,19
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4526	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,16	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4100	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4303	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,01	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4485	6/0,4	Т-1	ТМГ	250	0,25	0,11	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4131	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,04	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4486	6/0,4	Т-1	ТМГ	250	0,25	0,03	0,03

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4353	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4033	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4055	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,38	0,34
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4036	6/0,4	Т-1	TTU	315	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4054	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,13	0,12
					Т-2	ТСМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4008	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6085	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,01	0,01
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4001	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,17	0,17
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4159	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,06	0,00

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4121	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,07	0,07
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4060	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4034	6/0,4	Т-1 (аб)	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2 (аб)	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4079	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4089	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,06	0,06
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4017	6/0,4	Т-1 (аб)	ТМГ	630	0,63	0,23	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4328	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4052	6/0,4	Т-1 (аб)	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2 (аб)	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4305	6/0,4	Т-1	ТМВМ	630	0,63	0,20	0,20

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4220	6/0,4	Т-1	ТМ	100	0,10	0,02	0,02
					Т-2	ТМ	100			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4177	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4435	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4080	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6241	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,28	0,28
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4108	10/0,4	Т-1	TTU-AL	630	0,63	0,20	0,19
					Т-2	TTU-AL	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4105	10/0,4	Т-1	TTU-AL	630	0,63	0,16	0,15
					Т-2	TTU-AL	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4102	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,20	0,20
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4106	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,19	0,19
					Т-2	ТМ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4104	10/0,4	Т-1	TTU-AL	630	0,63	0,17	0,17
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6531	6/0,4	Т-1	ТМ	560	0,56	0,27	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6523	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,10	0,10
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6537	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,43	0,40
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6525	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6508	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,35	0,35
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6522	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,23	0,23
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6573	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,35	0,35
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6574	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,22	0,22

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6572	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,20	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6547	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6538	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,15	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6545	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,37	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4103	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6543	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,34	0,34
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6539	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,44	0,44
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4322	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,14	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6529	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,12	0,12

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6590	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6591	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,40	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4187	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6597	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4031	10/0,4	Т-1	TTU-AL	630	0,63	0,43	0,43
					Т-2	TTU-AL	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4114	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,16	0,11
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4511	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,39	0,34
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4306	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4513	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,12	0,00

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4584	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,05	0,04
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4188	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4481	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,07	0,01
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4482	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,10	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4358	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,12	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6579	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,16	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6527	6/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,22	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6524	6/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,20	0,20
					Т-2	ТСМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6565	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,27	0,27

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6592	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,10	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6586	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,26	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6594	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,34	0,33
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	10/0,4	ТП 4558	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,21	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4333	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,08	0,04
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4238	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,32	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6556	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,26	0,26
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4588	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,14	0,14
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4589	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,11	0,11
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4385	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,20	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4213	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,41	0,40
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4189	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4026	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,19	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4028	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,19
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4409	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4222	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,22	0,13
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4215	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,15	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4525	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,20
					Т-2					

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4321	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,19	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6253	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6561	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,40	0,40
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6564	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,25	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6042	6/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,20	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6568	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,16	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6566	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,21	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4307	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,02	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4324	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,13	0,12

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4286	10/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,15	0,15
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4332	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,02	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4316	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4342	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,15
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4384	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4351	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4466	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4465	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,13	0,13
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4178	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,20	0,20

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4071	6/0,4	Т-1	ТМ	315	0,18	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4404	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4367	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,14	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4048	6/0,4	Т-1	ТСЗ	630	0,63	0,22	0,13
					Т-2	ТСЗ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4019	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,10	0,02
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4047	6/0,4	Т-1 (аб)	ТМГ	630	0,63	0,45	0,37
					Т-2 (аб)	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4029	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4501	6/0,4	Т-1	Trihal	1250	1,25	1,18	1,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4502	6/0,4	Т-1	Trihal	1250	1,25	0,88	0,88

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4356	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4016	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,43	0,43
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4352	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4516	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,12	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4518	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4528	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,16	0,16
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4560	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,36	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4521	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,08	0,07
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4514	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,03	0,03

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4515	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4538	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,17	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4539	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4531	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,23	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4640	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4314	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4494	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4251	6/0,4	Т-1	ТМВМ	630	0,63	0,04	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4537	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,30

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4197	6/0,4	Т-1	ТСМА	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4191	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4490	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4252	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,20	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4667	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4647	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,18	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4646	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4669	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,26	0,19
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4488	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,26	0,25

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4056	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,23	0,23
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4453	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4216	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,29	0,28
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4441	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,25	0,17
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4289	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4609	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4605	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,09	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4608	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4604	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,12	0,12

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4601	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,12	0,01
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4366	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,47	0,47
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4325	10/0,4	Т-1 (аб)	ТМГ	400	0,40	0,34	0,34
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4612	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4622	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4214	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,18	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4554	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,18	0,17
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4388	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,26	0,22
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4039	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,11	0,08
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4157	10/0,4	Т-1 (аб)	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2 (аб)	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4015	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4582	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,19	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4037	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6235	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6201	10/0,4	Т-1	ТМФ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМФ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6269	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,30	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6202	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6218	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6222	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,37	0,37
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6214	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6504	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,06	0,03
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6526	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,12	0,11
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6511	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,02	0,02
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6519	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,32	0,32
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6507	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,01	0,01
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6502	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6503	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,32	0,32

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург		ТП 6584	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,17	0,11
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6501	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,42	0,42
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6578	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,29	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6562	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,35	0,35
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6559	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6563	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,30	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6567	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,05	0,03
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6576	6/0,4	Т-1	ТМ	560	0,56	0,36	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6560	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,23	0,23
					Т-2	ТСМА	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6569	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6571	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,34	0,34
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6570	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,27	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6104	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6217	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6215	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6016	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,29	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6238	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,40	0,40
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6213	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,28	0,28

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6237	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,30	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6212	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,17	0,17
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6263	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,47	0,47
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6200	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,23	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6239	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6204	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6221	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,01	0,01
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6259	10/0,4	Т-1	ТМВМ	630	0,63	0,03	0,03
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6226	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,08	0,08
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6209	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6206	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,14	0,14
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4118	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4586	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,40	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКРТП 4790	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,85	0,27
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4791	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	1,25	0,67
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4572	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	1,00	0,23
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4445	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,44	0,44
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4545	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,44	0,43

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4320	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,16	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4117	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,36	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4116	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,31	0,31
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6553	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,34	0,34
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6554	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,30	0,30
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6541	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,30	0,19
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6555	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,26	0,26
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6596	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,01	0,00
					Т-2	ТМВМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6593	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,10	0,10
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4436	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,12	0,06
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4437	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,21	0,09
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4420	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,21	0,15
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4419	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,23	0,19
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4555	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,34	0,34
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4512	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,24	0,24
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4510	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,20	0,20
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4506	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,16	0,16
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4288	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,11	0,11
					Т-2					

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4269	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,20	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4424	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4423	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4337	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4477/4478	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4386	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,19	0,13
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4401	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,16	0,01
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4402	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,15	0,02
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4408	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,15

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4407	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,06	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4218	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4266	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4313	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,40	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4461	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,14	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4462	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,23	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4484	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4483	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4458	6/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,23	0,00

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6585	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,35	0,33
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6583	6/0,4	Т-1	ТМВ	630	0,63	0,38	0,37
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6581	6/0,4	Т-1	ТСМА	560	0,56	0,09	0,01
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6542	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,38	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4590	6/0,4	Т-1	ТМ	560	0,56	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	560			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4591	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,32	0,32
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4556	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6587	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,23	0,05
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4018	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4226	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,11	0,10
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4212	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,18	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6521	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,30	0,28
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6520	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,29	0,29
					Т-2	ТСМ	560			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6549	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,16	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6582	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,23	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4341	10/0,4	Т-1	ТТU	400	0,40	0,14	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4262	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,12	0,08
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4329	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4397	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,17	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4319	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,16	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4245	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,10
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4391	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,10	0,07
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4379	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4361	10/0,4	Т-1	TTU	400	0,40	0,13	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4308	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,09	0,07
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4331	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4374	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,13	0,09

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4301	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,23	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4066	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,30	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4394	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4349	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4457	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,20	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4443	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4371	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4399	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,20	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4256	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,10	0,10

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4393	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,23	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4444	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,31	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4446	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,31	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4445	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4372	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4377	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,07	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6516	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,16	0,16
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4392	10/0,4	Т-1	ТСЗ	630	0,63	0,25	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4389	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,13	0,12

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4007	10/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,18	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4327	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,32	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4310	10/0,4	Т-1	TTU	400	0,40	0,14	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4376	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,15	0,08
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4375	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4296	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4500	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4529	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,19	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4505	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,25	0,24
					Т-2	ТСМ	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4489	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,09	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4493	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4487	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,32	0,32
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4451	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4452	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4454	10/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4422	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4421	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4416	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,27	0,23

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4040	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,06	0,06
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4042	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,07	0,07
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4448	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,42	0,42
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4415	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,06	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4610	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,15	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4607	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4611	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4606	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,31	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4603	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,20	0,19

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4602	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4621	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4176	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,10	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4569	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4703	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4903	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4902	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4768	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4767	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4766	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4769	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4990	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4922	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4926	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4950	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4960	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4970	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4961	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4927	10/0,4	Т-1	ТМГ	100	0,10	0,05	0,05
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4928	10/0,4	Т-1	ТМГ	100	0,10	0,05	0,05
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4904	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4905	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4906	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4965	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4925	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4924	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4991	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,25	0,25
					Т-2					

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4248	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,04	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БРТП 4975	10/0,4	Т-1	ТМГ	1600	1,60	0,99	0,99
					Т-2	ТМГ	1600			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4156	10/0,4	Т-1	ТМГ	1600	1,60	1,18	0,68
					Т-2	ТМГ	1600			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4208	10/0,4	Т-1	ТМВМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМВМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4992	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4053	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6536	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,26	0,26
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6283	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,17
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4396	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,24	0,23

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6514	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6513	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,23	0,23
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4474/4473	10/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6026	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,04	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6557/6558	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,40	0,40
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6011	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,28	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6169	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,35	0,35
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4005	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,11
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4041	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4224	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4380	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,06	0,05
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4317	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,10	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4378	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,23	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4309	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,11	0,07
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4359	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4246	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,05	0,02
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4292	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4261	6/0,4	Т-1	TTU	315	0,32	0,22	0,21

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4368	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4383	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4357	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,05	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4373	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4236	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,23	0,22
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4276	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,28	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4277	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4012	6/0,4	Т-1	ТМ	160	0,16	0,08	0,08
					Т-2	ТМ	160			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4304	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,01	0,00
					Т-2	ТМГ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4013	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4267	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,02	0,02
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6008	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6019	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,18	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6552	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4183	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,23	0,21
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4022	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,10	0,02
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4285	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4038	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМА	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4527	6/0,4	Т-1	ТСЗ	630	0,63	0,06	0,00
					Т-2	ТСЗ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4293	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4149	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,03	0,03
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4502	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,88	0,88
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4021	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4025	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,03	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4381	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4244	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,32	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4228	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,20	0,20
					Т-2					

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4120	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,25	0,25
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4364	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,18	0,18
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4101	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,10	0,10
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4204	6/0,4	Т-1	ТМГ	180	0,18	0,14	0,14
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4097	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,12	0,12
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4027	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,08	0,08
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4014	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4049	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,31	0,30
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4069	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,04	0,04
					Т-2	ТСМА	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4365	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4023	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4239	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4035	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,49	0,49
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4024	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,15	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4142	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,32	0,32
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4090	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4004	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4369	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4231	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,16	0,16
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4219	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,45	0,40
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4009	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4003	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,44	0,44
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4088	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4032	6/0,4	Т-1	ТСМА	180	0,18	0,11	0,11
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4096	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4523	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4652	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,39	0,39

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4654	10/0,4	Т-1	ТСМА	560	0,56	0,26	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4673	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,21	0,21
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4653	10/0,4	Т-1	ТСМА	560	0,56	0,26	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4651	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,05	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4648	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,08	0,08
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4656	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,35	0,35
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4614	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,52	0,52
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4620	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4649	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,46	0,46

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4650	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,30	0,29
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4615	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4618	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4625	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,32	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4624	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,36	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4623	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4686	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,07	0,07
					Т-2	ТМ	250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4626	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,17	0,17
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4344	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,28	0,06
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4671	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,21	0,21
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4655	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,40	0,00
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4798	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,27	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4799	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,27	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4657	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,38	0,36
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4658	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4661	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,62	0,62
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4662	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,56	0,56
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4628	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,19	0,19

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4613	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4616	10/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,13	0,13
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4617	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,12	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4619	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4509	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,12	0,12
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4504	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,23	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4503	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,14	0,02
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4073	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,35	0,35
					Т-2 (аб)	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4438	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,39	0,39
					Т-2	ТМ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4398	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,28	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4520	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,40	0,32
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4519	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,63	0,63
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4522	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,31	0,31
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4666	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	1,04	1,04
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4672	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,32	0,28
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4635	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,22	0,17
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4637	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,38	0,37
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4643	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,07	0,05

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4627	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,26	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4631	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,29	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4632	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4633	10/0,4	Т-1	ТМ	560	0,56	0,24	0,23
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4634	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,15	0,13
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург		Ликвидирована	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,32
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4339	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4524	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,47	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4639	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,33	0,33
					Т-2					

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4642	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4664	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,23	0,10
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4638	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,22	0,22
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4641	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4636	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,27	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4644	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,30	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4630	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,28	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4699	10/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,23	0,21
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4698	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4687	10/0,4	Т-1	ТСМА	560	0,56	0,29	0,29
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4683	10/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,14	0,14
					Т-2	ТМ	250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4535	10/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,12	0,08
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4674	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,21
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4689	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,14	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4688	10/0,4	Т-1	TTU	630	0,63	0,43	0,42
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4695	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,31	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4659	10/0,4	Т-1	ТМВ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМВ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4690	6/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,34	0,34

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4534	10/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,13	0,13
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4696	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,40	0,37
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4679	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4691	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,25	0,25
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4693	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,15	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4694	10/0,4	Т-1	ТСМ	560	0,56	0,00	0,00
					Т-2	ТСМ	560			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4000	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,50	0,50
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4336	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,09	0,05
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4057	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4677	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,45	0,44
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4678	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,45	0,45
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4675	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,45	0,40
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4676	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,45	0,45
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6540	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,63	0,63
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6277	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,12	0,08
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4312	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,13	0,13
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4668	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4663	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 4920	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4456	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,19	0,19
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 4570	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4542	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	1,00	1,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6292	10/0,4	Т-1	ТСЗ	1000	1,00	1,00	1,00
					Т-2	ТСЗ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6268	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,28	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 6515	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,56	0,55
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4544	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,26	0,26
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4082	6/0,4	Т-1	Trihal	1250	1,25	0,25	0,23
					Т-2	Trihal	1250			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4712	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4498	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,15	0,15
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4496	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,15	0,05
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4497	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,15	0,10
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4499	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,15	0,15
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 4740	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	1,00	1,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4742	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,04	0,04
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4741	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,04	0,03
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4751	10/0,4	Т-1	ТСЗ	1250	1,25	0,23	0,23
					Т-2	ТСЗ	1250			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4752	10/0,4	Т-1	ТЗС	1250	1,25	0,23	0,23
					Т-2	ТСЗ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4543	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,04	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6588	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,40	0,40
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6598	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,22	0,22
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6272	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6267	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,57	0,49
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4081	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,86	0,85
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4562	6/0,4	Т-1	ТСЗ	1600	1,60	0,00	0,00
					Т-2	ТСЗ	1600			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4062	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,34	0,28
					Т-2	ТМГ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4061	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,24	0,24
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4596	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,33	0,33
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4257	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,21	0,20
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6276	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,19	0,16
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6281	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,28	0,17
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4576	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,27	0,06
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4547	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4546	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,20	0,19
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4426	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,06	0,00
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4559	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,38	0,35
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6248	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6589	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,49	0,48
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4797	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,28	0,28
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4541	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,17	0,17
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 4355	6/0,4	Т-1	ТСЗ	2500	2,00	0,00	0,00
					Т-2	ТСЗ	2000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4074	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,20	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4681	10/0,4	Т-1	ТМГ	250	0,25	0,06	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4122	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,36	0,32
					Т-2	ТМГ	1000			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4753	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,20	0,17
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4704	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4561	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,49	0,42
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4599	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,30	0,30
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4566	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,33	0,32
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4714	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,03	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4746	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,28	0,25
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4298	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,38	0,38
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4567	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4425	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,11	0,11
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4743	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,40	0,37
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4744	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,40	0,40
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4536	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,30	0,29
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4217	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,20	0,20
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4565	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4564	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4921	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4923	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4126	10/0,4	Т-1	Trihal	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	Trihal	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4717	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4747	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 4910	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	1,00	0,84
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4755	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4563	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4574	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,32
Город	Санкт-Петербург		Ликвидирована		Т-1	ТМГ	630	0,63	0,32	0,32
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4757	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4417	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,54	0,49
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4418	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,54	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4758	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6247	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,30	0,28
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4427	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,32	0,32
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4428	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,54	0,18
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4429	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,54	0,25
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4737	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,54	0,54
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4587	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,09	0,08
					Т-2	ТМГ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКРТП 4760	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,63	0,63
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4553	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,20	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4354	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,28	0,28
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4721	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,63	0,53
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКРТП 4750	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4738	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	1,25	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 4450	10/0,4	Т-1	aTSE	1250	1,25	1,25	1,25
					Т-2	aTSE	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4981	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4318	6/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,85	0,48
					Т-2	ТМГ	1250			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4748	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,52	0,52
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4472	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,04	0,04
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4940	10/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4942	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 4943	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 4726	10/0,4	Т-1	ТМГ	1250	1,25	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	1250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6294	10/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,32	0,16
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6738	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6809	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6864	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,13	0,11
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6811	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6816	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6814	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,02	0,02
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6824	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,02	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6884	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,15	0,00
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6829	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,01	0,01
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6867	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,06	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6804	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,05

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6724	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6707	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,14	0,14
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6886	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,21	0,08
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6703	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,08	0,08
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6856	6/0,4	Т-1	ТМА	400	0,40	0,22	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6714	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6832	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,20	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	РТП 6830	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,16	0,16
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6812	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,09	0,09

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6827	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6717	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,16	0,16
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6718	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,19	0,19
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6716	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,23	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6712	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,28	0,28
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6833	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6709	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,18
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6708	6/0,4	Т-1	aTSE	630	0,63	0,63	0,63
					Т-2	aTSE	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6888	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,05

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6704	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,16	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6892	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,18	0,09
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6836	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,12	0,12
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6878	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,27	0,27
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6871	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6887	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,13	0,12
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6741	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,17	0,15
					Т-2	ТМ	180			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6721	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6731	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,21	0,21

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6732	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,19	0,11
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6858	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,06	0,06
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6736	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,19	0,15
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6899	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6852	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,06	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6873	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,09	0,09
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6807	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,02	0,02
					Т-2	ТМГ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6705	6/0,4	Т-1	ТСМ	320	0,32	0,15	0,15
					Т-2	ТМ	160			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6857	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТСМ	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6822	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,04	0,04
					Т-2	ТТU	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6897	6/0,4	Т-1	ТСЗ	400	0,40	0,26	0,26
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6801	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6818	6/0,4	Т-1	ТСМА	320	0,32	0,03	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6893	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,15	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6742	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,20
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6838	6/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,04	0,00
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6843	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,14	0,14
					Т-2					
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6726	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,14	0,14
					Т-2	ТСМА	320			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	РП 6850	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,21	0,21
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6727	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,14	0,10
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6847	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,01	0,01
					Т-2	ТСМА	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6734	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,07	0,07
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6819	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,20	0,20
					Т-2	ТМ	250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6841	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6853	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,00	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6837	6/0,4	Т-1	ТМ	180	0,18	0,00	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6844	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,21	0,00
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6866	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,09	0,00
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6861	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,06	0,06
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6876	10/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,01	0,00
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6839	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,27	0,27
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6848	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6862	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,12	0,12
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6737	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,28	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6854	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,16	0,15
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6722	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,04	0,04
					Т-2	ТМ	400			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6881	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,18	0,18
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6729	6/0,4	Т-1	ТМ	630	0,63	0,11	0,10
					Т-2	ТМ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6821	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,00	0,00
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6713	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,20	0,20
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6877	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,05	0,02
					Т-2	ТМ	400			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6896	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,19	0,19
					Т-2	ТМ	250			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6823	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,13	0,09
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6863	6/0,4	Т-1	ТМ	320	0,32	0,11	0,11
					Т-2	ТМ	320			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6851	6/0,4	Т-1	ТМ	250	0,25	0,11	0,11

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ

Муниципальное образование	Город\населенный пункт	Сетевой район города	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов					Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА *
			№ ТП, РТП	класс напряжения, кВ	№ тр-ра	Тип тр-ра	Sн тр-ра, кВА			
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6711	6/0,4	Т-1	ТМ	400	0,40	0,24	0,24
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6719	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,31	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6719	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,30	0,30
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6868	6/0,4	Т-1	ТМГ	160	0,16	0,04	0,04
Город	Санкт-Петербург	Южный	ТП 6817	10/0,4	Т-1	ТМГ	630	0,63	0,28	0,27
					Т-2	ТМГ	630			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6834	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,40	0,39
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6808	6/0,4	Т-1	ТМГ	400	0,40	0,31	0,31
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6872	6/0,4	Т-1	ТМГ	1000	1,00	1,00	0,83
					Т-2	ТМГ	1000			
Город	Санкт-Петербург	Южный	БКТП 6744	10/0,4	Т-1	ТСЗ	630	0,63	0,63	0,63
					Т-2	ТСЗ	630			

* величина указана без учета ограничений по питающей сети 6-110 кВ