

Согласовано:
Руководитель ЦМТУ
Росстандарта

Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»



ЦМТУ
Росстандарта

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИЖКОВА

Сертификат: b0c8f30d467a0d5cae6bc61313834b396692bd4a
Владелец: **Бештоева Ольга Валерьевна**
Действителен: с 29.08.2023 по 21.11.2024

И.И. Шмыгин

Программа мероприятий

13.02.2024 № 67

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции:

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, дом 8, строение 1, помещение 1.

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Таицкое городское поселение, д. Александровка, д. 9, д. 19, д. 22.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ГТРС Антоненко А.С.
2.	Ревизия оборудования, состоящего на балансе ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» с целью выявления возможных причин несимметрии напряжения, перераспределение нагрузок, ревизия контуров заземления, при необходимости монтаж контуров заземления.	1 кв. 2024 г.	Начальник ГТРС Антоненко А.С.
3.	В случае недостаточности принятых мер по п.2 будет произведена замена голого провода на СИП и замена опор	3 кв. 2025 г.	Начальник ГТРС Антоненко А.С.


4.	Выполнение мониторинга качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон для проверки эффективности проведенных мероприятий.	1 кв. 2024 г.	Начальник ГТРЭС Антоненко А.С.
5.	Обработка данных мониторинга КЭ, формирование протоколов испытаний КЭ	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.
6.	Уведомление АО «ПСК» в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений и в случае выявления в рамках испытаний КЭ в период действия программы мероприятий факта поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, о необходимости возместить вред, причиненный в результате поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя или необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"	После выявления фактов причинения вреда и не соответствия ЭЭ требованиям ГОСТ 32144-2013	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.
7.	Направление в ЦМТУ Росстандарта информации о ходе реализации программы мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.
8.	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Красов Д.М.

Начальник ОМиККЭ

Начальник ГТРЭС



Красов Д.М.



Антоненко А.С.

Продление программы мероприятий

Реализация программы мероприятий продлена до « ___ » _____ 202__ г.