

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ЦМТУ Росстандарта

**ЦМТУ
Росстандарта**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7043d0138209f7bfe0f36f2ec9a67ff591baea0c

Владелец: **Королев Виталий Алексеевич**

Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»

И.М. Мещеряков

10.01.2024 № 1

Программа мероприятий

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», расположенный по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, шоссе Новое, д. 53, литер А

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц	Техническое электричество	Нет	Нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвовозское с/п, дер. Васкелово, микрорайон Зеркальный, ул. Луговая, д. 23. Заявитель – Грудовик М.В. +7 (904) 643 5418. ТП-8788 (250 кВА), ввод в эксплуатацию 2018 г. Сети 0,4 кВ – на балансе абонента.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, выполненных и запланированных работах по данной программе путем направления письма	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
2	Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.

3	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя.	При поступлении претензии	ПАО «Россети Ленэнерго»
4	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.
5	Замена ТТ на центре питания ПС 35 кВ Лемболово (ПС 603)	Декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Начальник Сертоловского РЭС Исаков М.В.
6	Изменение уставки на ф.603-11. Повышение напряжения на центре питания ПС 35 кВ Лемболово (ПС 603) до (10,5 - 10,75) кВ	Декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Начальник Сертоловского РЭС Исаков М.В.
7	Перераспределение нагрузок между ф.603-08, ф. 603-11 и ф. Агат-02	Декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Начальник Сертоловского РЭС Исаков М.В.
8	Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии с целью проверки результатов проведенных мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И. Главный инженер Сертоловского РЭС Исаков М.В.
9	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии, формирование протокола испытаний электроэнергии	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
10	Направление в ЦМТУ Росстандарта письма о ходе реализации программы мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
11	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.

Главный инженер



И.В. Диденко