

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ЦМТУ Росстандарта  
**ЦМТУ**  
**Росстандарта**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7043d0138209f7bfe0f36f2ec9a67ff591baea0c  
 Владелец: **Королев Виталий Алексеевич**  
 Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор филиала  
 ПАО «Россети Ленэнерго»  
 «Северные электрические сети»  
 И.М. Мещеряков

10.01.2024 № 2

**Программа мероприятий**

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

**1. Производитель продукции**

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», расположенный по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, шоссе Новое, д. 53, литер А

**2. Идентификация продукции:**

| Марка  | Коммерческое наименование (тип) | Период производства | Период реализации | Количество продукции                  |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц | Техническое электричество       | Нет                 | Нет               | В соответствии с объемами потребления |

**3. Описание неисправности (дефекта) продукции:**

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с/п, дер. Васкелово, микрорайон Зеркальный, ул. Березовая, д. 9Б. Заявитель – Огневая Марина Петровна +7 (921) 910 0907. ТП-9462 (100 кВА), ввод в эксплуатацию 2017 г.

**4. Описание способа ремонтного воздействия:**

| № | Наименование мероприятия  | Срок                      | Ответственный   |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, выполненных и запланированных работах по данной программе путем направления письма   | 1 кв. 2024 г.             | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.                           |
| 2 | Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий   | 1 кв. 2024 г.             | Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А. |
| 3 | В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя. | При поступлении претензии | ПАО «Россети Ленэнерго»                                   |

|    |   |                                     |   |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 4  | Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" | 1 кв. 2024 г.                       | Заместитель главного инженера по эксплуатации<br>Иванов К.А.                              |
| 5  | Замена ТТ на центре питания ПС 35 кВ Лемболово (ПС 603)   | Декабрь 2023 г.<br>– январь 2024 г. | Начальник<br>Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В.   |
| 6  | Изменение уставки на ф.603-11. Повышение напряжения на центре питания ПС 35 кВ Лемболово (ПС 603) до (10,5 - 10,75) кВ  | Декабрь 2023 г.<br>– январь 2024 г. | Начальник<br>Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В.   |
| 7  | Перераспределение нагрузок между ф.603-08, ф. 603-11 и ф. Агат-02   | Декабрь 2023 г.<br>– январь 2024 г. | Начальник<br>Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В.   |
| 8  | Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии с целью проверки результатов проведенных мероприятий  | 1 кв. 2024 г.                       | Начальник ОМиККЭ<br>Мужиченко В.И.<br>Главный инженер<br>Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В. |
| 9  | Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии, формирование протокола испытаний электроэнергии  | 1 кв. 2024 г.                       | Начальник ОМиККЭ<br>Мужиченко В.И.  |
| 10 | Направление в ЦМТУ Росстандарта письма о ходе реализации программы мероприятий  | 1 кв. 2024 г.                       | Начальник ОМиККЭ<br>Мужиченко В.И.  |
| 11 | Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий   | 1 кв. 2024 г.                       | Начальник ОМиККЭ<br>Мужиченко В.И.  |

Главный инженер



И.В. Диденко