


СОГЛАСОВАНО
Руководитель ЦМТУ Росстандарта

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»



И.М. Мещеряков

Программа мероприятий

08.02.2024 № 56 по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции

1. Производитель продукции

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», расположенный по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, шоссе Новое, д. 53, литер А

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество продукции
Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц	Техническое электричество	Нет	Нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции:

Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, ТСН Скандинавские высоты, дом 170.

Заявитель - Лазарева Екатерина Александровна, тел.: +7 904 634 8339

ТП-9523 (400 кВА). Принята на баланс 10.12.2021 г.

4. Описание способа ремонтного воздействия:

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, выполненных и запланированных работах по данной программе путем направления письма	1 кв. 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
2	Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.

3	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя.	При поступлении претензии	ПАО «Россети Ленэнерго»
4	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"	1 кв. 2024 г.	Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А.
5	Установка вольтдобавочного трансформатора 100 кВА	Март 2024 г.	Начальник Сертоловского РЭС Исаков М.В.
6	Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии с целью проверки результатов проведенных мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И. Главный инженер Сертоловского РЭС Исаков М.В.
7	Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии, формирование протокола испытаний электроэнергии	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
8	Направление в ЦМТУ Росстандарта письма о ходе реализации программы мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.
9	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий	апрель 2024 г.	Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.

Главный инженер



И.В. Диденко