

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель ЦМТУ Росстандарта

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор филиала

ПАО «Россети Ленэнерго»  
«Северные электрические сети»

И.М. Мещеряков



**ЦМТУ  
Росстандарта**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 272022dda1a46da235546aa350f45360b733a68a

Владелец: **Калинникова Марина Григорьевна**

Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024

**Программа мероприятий**

по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции  
08.02.2024 № 58

**1. Производитель продукции**

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети», расположенный по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, шоссе Новое, д. 53, литер А

**2. Идентификация продукции:**

| Марка  | Коммерческое наименование (тип) | Период производства | Период реализации | Количество продукции                  |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Электрическая энергия переменного тока частотой 50Гц | Техническое электричество       | Нет                 | Нет               | В соответствии с объемами потребления |

**3. Описание неисправности (дефекта) продукции:**


Согласно обращению потребителя, возможное несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское с/п, дер. Порошкино, ул. Ромашковая, д. 44. Заявитель – Байбус Михаил Григорьевич ТП-8173 (250 кВА), ввод в эксплуатацию 2008 г.

**4. Описание способа ремонтного воздействия:**

| № | Наименование мероприятия  | Срок                      | Ответственный   |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, выполненных и запланированных работах по данной программе путем направления письма   | 1 кв. 2024 г.             | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.                           |
| 2 | Инициирование размещения на сайтах ПАО «Россети Ленэнерго» и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий   | 1 кв. 2024 г.             | Заместитель главного инженера по эксплуатации Иванов К.А. |
| 3 | В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, несоответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя. | При поступлении претензии | ПАО «Россети Ленэнерго»                                   |

|    |   |                |  |
|----|---|----------------|--|
| 4  | Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п. 10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" | 1 кв. 2024 г.  | Заместитель главного инженера по эксплуатации<br>Иванов К.А.                     |
| 5  | Установка вольтодобавочного трансформатора 100 кВА  | март 2024 г    | Начальник Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В.                                       |
| 6  | Перераспределение нагрузок по сети 0,4 кВ от ТП-8173  | март 2024 г.   | Начальник Сертоловского РЭС<br>Исаков М.В.                                       |
| 7  | Повторная установка приборов контроля качества электроэнергии с целью проверки результатов проведенных мероприятий  | апрель 2024 г. | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.<br>Главный инженер Сертоловского РЭС Исаков М.В. |
| 8  | Расшифровка результатов показаний приборов контроля качества электроэнергии, формирование протокола испытаний электроэнергии  | апрель 2024 г. | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.  |
| 9  | Направление в ЦМТУ Росстандарта письма о ходе реализации программы мероприятий  | апрель 2024 г. | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.  |
| 10 | Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы мероприятий   | апрель 2024 г. | Начальник ОМиККЭ Мужиченко В.И.  |

Главный инженер



И.В. Диденко