

Основные показатели производственной деятельности ОАО «Ленэнерго» по итогам 4 квартала 2012 года в разрезе по субъектам РФ представлены в таблице 1.

| № п/п | Показатели | 4 квартал 2012 года | | | | |
|-------|------------------------------|---------------------|---|----------------------------|---|---------------|
| | | Отпуск в сеть РСК | Объем отпущенной электроэнергии из сетей РСК потребителям услуг и смежным ТСО | "Котловой" полезный отпуск | Потери электроэнергии в сетях ОАО "Ленэнерго" | |
| | | млн.кВтч | млн.кВтч | млн.кВтч | млн.кВтч | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОАО "Ленэнерго" | 9 720,7 | 8 682,9 | 8 323,5 | 1 037,8 | 10,68% |
| 1.1. | ВН | 8 854,1 | 2 080,9 | 2 070,5 | 171,7 | 1,94% |
| 1.2. | СНІ | 1 617,6 | 243,9 | 237,7 | 48,8 | 3,02% |
| 1.3. | СНІІ | 7 173,5 | 3 263,2 | 3 076,1 | 435,2 | 6,07% |
| 1.4. | НН | 3 477,0 | 3 095,0 | 2 939,2 | 382,0 | 10,99% |
| 2 | Санкт-Петербург | 6 182,2 | 5 510,7 | 5 362,4 | 671,5 | 10,86% |
| 2.1. | ВН | 5 503,8 | 935,1 | 930,8 | 86,1 | 1,56% |
| 2.2. | СНІ | 1 091,4 | 141,2 | 138,7 | 26,7 | 2,45% |
| 2.3. | СНІІ | 4 991,5 | 2 366,5 | 2 289,3 | 318,3 | 6,38% |
| 2.4. | НН | 2 308,2 | 2 067,8 | 2 003,5 | 240,4 | 10,41% |
| 3 | Ленинградская область | 3 538,5 | 3 172,2 | 2 961,2 | 366,3 | 10,35% |
| 3.1. | ВН | 3 350,2 | 1 145,8 | 1 139,7 | 85,6 | 2,55% |
| 3.2. | СНІ | 526,2 | 102,6 | 99,0 | 22,1 | 4,20% |
| 3.3. | СНІІ | 2 182,0 | 896,7 | 786,8 | 116,9 | 5,36% |
| 3.4. | НН | 1 168,8 | 1 027,2 | 935,7 | 141,7 | 12,12% |

В 4 квартале 2012 года отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Ленэнерго» составил 9 720.7 млн.кВтч, в том числе объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям составил 8 323.5 млн.кВтч, и объем потерь электроэнергии при её передаче по сетям ОАО «Ленэнерго» составил 1 037.8 млн.кВтч или 10.68 % от отпуска в сеть. Дифференциация по уровням напряжения отпуска электроэнергии в сеть, объема оказанных услуг по передаче и потерь представлена в Таблице 1.

Общее количество технологических нарушений за 4 квартал 2012 года составило 1 875 шт., что привело к общей величине недоотпуска электроэнергии потребителям 463.18 тыс. кВт.ч.