

Основные показатели производственной деятельности ОАО «Ленэнерго» по итогам 3 квартала 2012 года в разрезе по субъектам РФ представлены в таблице 1.

№ п/п	Показатели	3 квартал 2012 года				
		Отпуск в сеть РСК	Объем отпущенной электроэнергии из сетей РСК потребителям услуг и смежным ТСО	"Котловой" полезный отпуск	Потери электроэнергии в сетях ОАО "Ленэнерго"	
		млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч	%
1	2	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ОАО "Ленэнерго"</b>	<b>7 243.0</b>	<b>6 641.0</b>	<b>6 507.1</b>	<b>602.0</b>	<b>8.31%</b>
1.1	ВН	6 946.9	1 844.7	1 840.8	122.0	1.76%
1.2.	СНІ	1 159.8	193.9	191.6	33.5	2.89%
1.3.	СНІІ	5 047.9	2 431.5	2 361.8	315.9	6.26%
1.4.	НН	2 301.5	2 170.9	2 112.9	130.6	5.67%
<b>2</b>	<b>Санкт-Петербург</b>	<b>4 575.7</b>	<b>4 187.3</b>	<b>4 116.0</b>	<b>388.4</b>	<b>8.49%</b>
2.1.	ВН	4 372.2	739.8	737.7	78.6	1.80%
2.2.	СНІ	809.0	116.6	115.4	23.3	2.88%
2.3.	СНІІ	3 616.7	1 822.5	1 785.4	224.2	6.20%
2.4.	НН	1 570.7	1 508.4	1 477.5	62.3	3.97%
<b>3</b>	<b>Ленинградская область</b>	<b>2 667.3</b>	<b>2 453.7</b>	<b>2 391.1</b>	<b>213.6</b>	<b>8.01%</b>
3.1.	ВН	2 574.7	1 104.9	1 103.1	43.4	1.69%
3.2.	СНІ	350.8	77.3	76.2	10.2	2.90%
3.3.	СНІІ	1 431.3	609.0	576.4	91.7	6.41%
3.4.	НН	730.7	662.5	635.3	68.3	9.34%

В 3 квартале 2012 года отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Ленэнерго» составил 7 243.0 млн.кВтч, в том числе объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям составил 6 507.1 млн.кВтч, и объем потерь электроэнергии при её передаче по сетям ОАО «Ленэнерго» составил 602.0 млн.кВтч или 8.31% от отпуска в сеть. Дифференциация по уровням напряжения отпуска электроэнергии в сеть, объема оказанных услуг по передаче и потерь представлена в Таблице 1.

Общее количество технологических нарушений за 3 квартал 2012 года составило 1 758 шт., что привело к общей величине недоотпуска электроэнергии потребителям 390.49 тыс. кВт.ч.