

Основные показатели производственной деятельности ОАО «Ленэнерго» по итогам 1 квартала 2012 года в разрезе по субъектам РФ

№ п/п	Показатели	1 квартал 2012 года				
		Отпуск в сеть РСК	Объем отпущенной электроэнергии из сетей РСК потребителям услуг и смежным ТСО	"Котловой" полезный отпуск	Потери электроэнергии в сетях ОАО "Ленэнерго"	
		млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч	млн.кВтч	%
1	2	4	5	6	7	8
1	ОАО "Ленэнерго"	9 922.2	8 487.7	8 174.2	1 434.5	14.46%
1.1	ВН	8 565.4	2 118.4	2 109.4	301.6	3.52%
1.2.	СНІ	1 543.6	259.0	253.6	72.6	4.71%
1.3.	СНІІ	7 168.7	3 291.6	3 128.4	759.6	10.60%
1.4.	НН	3 119.4	2 818.7	2 682.8	300.8	9.64%
2	Санкт-Петербург	6 261.2	5 317.9	5 207.7	943.3	15.07%
2.1.	ВН	5 073.4	914.7	911.5	195.1	3.85%
2.2.	СНІ	1 028.7	153.0	151.1	50.6	4.92%
2.3.	СНІІ	4 946.5	2 369.5	2 312.2	543.3	10.98%
2.4.	НН	2 034.9	1 880.7	1 833.0	154.2	7.58%
3	Ленинградская область	3 661.0	3 169.8	2 966.5	491.2	13.42%
3.1.	ВН	3 491.9	1 203.7	1 197.9	106.5	3.05%
3.2.	СНІ	514.8	106.1	102.6	22.0	4.27%
3.3.	СНІІ	2 222.1	922.1	816.2	216.2	9.73%
3.4.	НН	1 084.5	937.9	849.8	146.5	13.51%

В 1 квартале 2012 года отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Ленэнерго» составил 9 922.2 млн.кВтч, в том числе объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям составил 8 174.2 млн.кВтч, и объем потерь электроэнергии при её передаче по сетям ОАО «Ленэнерго» составил 1 434.5 млн.кВтч или 14.46% от отпуска в сеть. Дифференциация по уровням напряжения отпуска электроэнергии в сеть, объема оказанных услуг по передаче и потерь представлена в таблице.

Общее количество технологических нарушений за 1 квартал 2012 года составило 1 409 шт., что привело к общей величине недоотпуска электроэнергии потребителям 407.62 тыс. кВт.ч.